

Weinzierl Engineering GmbH
Achatz 3
DE-84508 Burgkirchen / Alz
Tel. +49(0)8677 / 916 36 0
Fax +49(0)8677 / 916 36 19
E-Mail: info@weinzierl.de
Web: www.weinzierl.de

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass das

Produkt: **KNX RS-485 Gateway 880**
Version: REG
Hersteller: Weinzierl Engineering GmbH, 84508 Burgkirchen / Alz, Deutschland

mit folgenden Normen übereinstimmt:


- Niederspannungsrichtlinie LVD 2006 / 95 / EG
- EMV-Richtlinie EMC 2004 / 108 / EG
- Gerät erfüllt EN 50491-5-1: 2010 (ESHG, EMV allgemein)
- Gerät erfüllt EN 50491-5-2: 2010 (ESHG, EMV Wohnbereich)
- Gerät erfüllt EN 50491-5-3: 2010 (ESHG, EMV Industriebereich)
- RoHS-Richtlinie 2011 / 65 / EU (RoHS2)
- Gerät erfüllt EN 50581: 2012 (RoHS2)

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das KNX RS-485 Gateway 880 dient als Schnittstelle von RS-485 zum KNX Bus TP. Das Interface ist als Reiheneinbaugerät ausgeführt. Der RS-485-Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt.

Das Gerät dient als Hardwareplattform für kundenspezifische KNX-Gateway-Entwicklungen basierend auf RS-485.

Burgkirchen / Alz, den 02. Dezember 2014



Dr. Th. Weinzierl, GF