

Weinzierl Engineering GmbH  
Achatz 3  
DE-84508 Burgkirchen / Alz  
Tel. +49(0)8677 / 916 36 0  
Fax +49(0)8677 / 916 36 19  
E-Mail: info@weinzierl.de  
Web: www.weinzierl.de

## CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass der

Produkt: **KNX IP LineMaster 760**  
Version: REG  
Hersteller: Weinzierl Engineering GmbH, 84508 Burgkirchen / Alz, Deutschland


mit folgenden Normen übereinstimmt:

- Niederspannungsrichtlinie LVD 2006 / 95 / EG
- EMV-Richtlinie EMC 2004 / 108 / EG
- Gerät erfüllt EN 50491-5-1: 2010 (ESHG, EMV allgemein)
- Gerät erfüllt EN 50491-5-3: 2010 (ESHG, EMV Industriebereich)
- Gerät erfüllt EN 61000-6-2: 2005 (Störfestigkeit, Industriebereich)
- Gerät erfüllt EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011 (Störaussendung, Wohnbereich)
- Gerät erfüllt EN 61558-2-16: 2009

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Das Gerät kombiniert eine Stromversorgung für eine KNX Linie und einen KNX IP Router. Die Routerfunktion dient der Kopplung mehrerer KNX-Linien bzw. -Bereiche (KNX Medium TP) über einen Ethernet-Backbone (10 MBit/s). Ferner kann mit diesem Gerät eine bidirektionale Datenverbindung zwischen einem PC und dem Installationsbus KNX aufgebaut werden. Die Kommunikation entspricht dem KNX Standard (KNXnet/IP).

Burgkirchen / Alz, den 1. Dezember 2014

  
Dr. Th. Weinzierl, CEO