

Weinzierl Engineering GmbH  
Achatz 3-4  
84508 Burgkirchen / Alz  
GERMANY  
Tel. +49(0)8677 / 916 36 0  
E-Mail: [info@weinzierl.de](mailto:info@weinzierl.de)  
Web: [www.weinzierl.de](http://www.weinzierl.de)

## CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass das

Produkt: **KNX TP USB Interface Stick 333 secure**  
Version: Stick  
Hersteller: Weinzierl Engineering GmbH, 84508 Burgkirchen / Alz, Deutschland


mit folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

EMV Richtlinie 2014 / 30 / EU  
RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU (RoHS2)  
EN 63044-3: 2018 (ESHG, elektr. Sicherheit)  
EN 63044-5-1: 2019 (ESHG, EMV allgemein)  
EN 63044-5-2: 2019 (ESHG, EMV Wohnbereich)  
EN 63044-5-3: 2019 (ESHG, EMV Industriebereich)  
EN 61000-6-2: 2019 (Störfestigkeit, Industriebereich)  
EN 61000-6-3: 2021 (Störaussendung, Wohnbereich)  
EN 63000: 2018 (RoHS2)

### Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Schnittstelle dient der Herstellung einer bidirektionalen Datenverbindung zwischen einem PC und dem Installationsbus KNX. Der Stick kann direkt an einen PC oder Laptop eingesteckt werden. Der USB-Anschluss ist vom KNX Bus galvanisch getrennt. Das Gerät ist kompatibel mit dem KNX Medium TP.

Burgkirchen / Alz, den 22. Februar 2024

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Th. Weinzierl, GF