

Weinzierl Engineering GmbH  
Achatz 3-4  
84508 Burgkirchen / Alz  
GERMANY  
Tel. +49(0)8677 / 916 36 0  
E-Mail: info@weinzierl.de  
Web: www.weinzierl.de

## CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass das

Produkt: **KNX IO 410.1 *secure***  
Version: REG  
Hersteller: Weinzierl Engineering GmbH, 84508 Burgkirchen / Alz, Deutschland


mit folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:

Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU  
EMV Richtlinie 2014 / 30 / EU  
RoHS Richtlinie 2011 / 65 / EU (RoHS2)  
EN 63044-3: 2018 (ESHG, elektr. Sicherheit)  
EN 63044-5-1: 2019 (ESHG, EMV allgemein)  
EN 63044-5-2: 2019 (ESHG, EMV Wohnbereich)  
EN 63044-5-3: 2019 (ESHG, EMV Industriebereich)  
EN 61000-6-2: 2019 (Störfestigkeit, Industriebereich)  
EN 61000-6-3: 2021 (Störaussendung, Wohnbereich)  
EN 63000: 2018 (RoHS2)

### **Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Der KNX IO 410.1 *secure* ist ein 4 Kanal Binäreingang. Dieser Binäreingang kommuniziert über den KNX BUS.

Burgkirchen / Alz, den 24. Oktober 2024

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Th. Weinzierl, GF